

การไฟฟ้านครหลวง

เขตธนบุรี

แบบยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

ลำดับที่รับเรื่อง

96

บัญชีแสดงสัญญา 011577339 รหัสเครื่องวัดฯ 19085322

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า นางยุพาภรณ์ จงคงคาวุฒิ

สถานที่ใช้ไฟ 455/215 ซ.จรัญฯ 35 ถ.จรัญฯ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

วันที่ 23/09/2556

เวลา 12:51:23



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ลำดับที่รับเรื่อง : 00096 23 ก.ย. 2556 13:23:18
ออกให้โดย : แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

1.1 ประเภทอาคารที่จะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า : บ้านอยู่อาศัย(ไม่เกิน 10 kWp)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง : 5kWp

1.2 รายละเอียดของผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้า

ประเภทลูกค้า : ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้า : นาย ชื่อ : กริ นามสกุล : จงคงควาตมิ วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 ก.ค. 2497

สัญชาติ : ไทย เลขบัตรประชาชน : 3100101037957

อยู่บ้านเลขที่ : 455/215 หมู่บ้าน/หมู่ที่ : ตรอก/ชอย : จรัญสนิทวงศ์ 35 ถนน : จรัญสนิทวงศ์

ตำบล/แขวง : บางขุนศรี อำเภอ/เขต : บางกอกน้อย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10700

โทรศัพท์ : 02-4184280 โทรศัพท์มือถือ : 0809921071 Email:

ผู้เป็น : เจ้าของอาคาร

เครื่องวัดฯ ของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

ที่อยู่ที่ตั้งเครื่องวัด : 455/215 หมู่บ้าน/หมู่ที่ : ตรอก/ชอย : ข.จรัญฯ 35 ถนน : จ.จรัญฯ

ตำบล/แขวง : แขวงบางขุนศรี อำเภอ/เขต : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10700

หมายเลขรหัสเครื่องวัดฯ : 0019085322 บัญชีแสดงหมายเลขสัญญา(CA) : 000011577339 พื้นที่เขตไฟฟ้า : 5801

เจ้าของเครื่องวัดฯ : นาง ชื่อ : ยพากรณ์ นามสกุล : จงคงควาตมิ

2.1 ปริมาณพลังไฟฟ้าทั้งระบบ/SCOD

1) กำลังการผลิตติดตั้ง : 5 kWp ณ สภาวะทดสอบมาตรฐาน(Standard Test Condition)

2) กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ภายใน 30 ธ.ค. 2556

ณ ระดับแรงดัน 230/400 โวลต์

2.2 รายละเอียดของระบบผลิตไฟฟ้า

1) แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) :

ยี่ห้อ TRINA SOLAR รุ่น TSM-PC05A250WP จำนวน 20 แผง

ชนิด ชนิดผลึก (Crystalline Solar Cells)

ขนาดกำลังการผลิต 250 วัตต์ต่อแผง ขนาดติดตั้ง 1.6 ตารางเมตรต่อแผง

ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม 32 ตารางเมตร

2) ชนิด Inverter

ยี่ห้อ ABB รุ่น PVS300-TL-4600W-2 จำนวน 1 เครื่อง

พิกัดกำลังไฟฟ้า 4.6 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง พิกัดแรงดันด้าน AC 230 โวลต์

เฟส (เฟสเดียว หรือ 3 เฟส) เฟสเดียว Firmware Version CSSIA006 0074

3) ข้อมูลของหม้อแปลง(ถ้ามี) ขนาด kVA

ชนิด Inverter ที่ลูกค้ายื่นค่าตามแบบค่าขอ ตรงกับที่ ฝวจ มี

ยี่ห้อ ABB รุ่น PVS300-TL-4600W-2 รายละเอียด 230, 1ph, 50Hz, 4.6 kVA Software Version CSSIA006 0074

เอกสารประกอบการพิจารณา
ลำดับที่
เหตุผล :

เอกสารประกอบการพิจารณา

สถานะเอกสาร

ลงชื่อ ร. ส. อ. ด. ก. ม. ก.ผู้ยื่นแบบคำขอ
(ร. ส. อ. ด. ก. ม. ก. ข. ด. ก. อ. ก. ม. ก.)

ลงชื่อ ร. ส. อ. ด. ก. ม. ก.พนักงานรับเรื่อง
(นางรุ่งนภา ชูดีน้อย)

ลงชื่อผู้อนุมัติ
(.....)

วันที่พิมพ์ 23 ก.ย. 2556 เวลา 13:23:32
พิมพ์ที่ แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี